



**МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
"ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Адрес: 400057, г. Волгоград, ул. Генерала Шумилова 2а. Телефон: (8442) 45-10-50

№ 482

30 октября 2014 г.

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ**

ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛА НА ФРИКЦИОННУЮ ИСКРБЕЗОПАСНОСТЬ

Технические требования:

Методика ВНИИПО «Методика оценки искробезопасности материалов» М. 2001

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента"

Основание для проведения испытаний:

*- письмо (заявление) Главного технолога ООО "Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента" Кириченко Р.В. от 2 сентября 2014 г.
- распоряжение Начальника ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Волгоградской области Глебов А.А. от 2 сентября 2014 г.*

Представленные образцы:

Инструмент омедненный искробезопасный: КГД 8х10, 17х19, 27х30, КГН 8х10, 17х19, 27х30, КГК 10х10, 17х17, 27х27, КГО 17,32, молоток А-0,5 кв.б, А-0,8 кв.б., кувалда 2 кг, лопатка монтажная Л-450, отвертка с крестообразным шлицем №2, предназначенные для применения во взрывоопасных зонах, производитель ООО "Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента".

Дата получения образцов:

16 сентября 2014 г.

Акт отбора проб:

№482 от 16 сентября 2014 г.